

42 1150



**EAC**



**ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  
ТИПА ТХА/ТНН-1292, ТХА/ТНН-1592**

Руководство по эксплуатации

2.821.037 PЭ

## ОПИСАНИЕ И РАБОТА

### 1.1 назначение

1.2 Преобразователи термоэлектрические типа ТХА/ТНН-1292, ТХА/ТНН-1592 (в дальнейшем – ТП) используются в газотурбинных и паротурбинных установках на объектах теплоэнергетики для измерения контактным способом циклически меняющихся и постоянных температур.

Исполнения термопреобразователей	Измеряемая среда
ТХА/ТНН-1292, ТХА/ТНН-1292-01, ТХА/ТНН-1292-02, ТХА/ТНН-1592, ТХА/ТНН-1592-01, ТХА/ТНН-1592-02	Продукты сгорания жидкого или газообразного топлива в пульсирующем потоке, движущемся со скоростью до 170 м/с с давлением до 3,0 МПа, скорость изменения температуры измеряемой среды до 150 °С/мин
ТХА-1292-03	Перегретый пар в котлах ТЭЦ, в пульсирующем потоке со скоростью до 60 м/с при давлении до 25,5 МПа

ТП могут иметь исполнения:

- невзрывозащищенное;
- взрывозащищенное с видом защиты «искробезопасная электрическая цепь»

ТП во взрывозащищенном исполнении с добавлением в их шифре «Ех» соответствуют требованиям ГОСТ Р 51330.10-99.

ТП взрывозащищенного исполнения имеют маркировку по взрывозащите «0 ЕхIа IIC Т6 Х».

Индекс Х – означает:

- подключаемая к ТП регистрирующая аппаратура должна иметь искробезопасную электрическую цепь по ГОСТ Р 51330.10, а ее искробезопасные параметры (уровень искробезопасной цепи и подгруппа электрооборудования) должны соответствовать условиям применения во взрывоопасной зоне;

- при эксплуатации необходимо принимать меры защиты головки и внешней части ТП от нагрева (вследствие теплопередачи от измеряемой среды) выше температуры, допускаемой для температурного класса Т6.

ТП взрывозащищенного исполнения могут применяться на объектах в зонах класса 1 и 2 по ГОСТ Р 51330.9-99, где возможно образование смесей горючих газов и паров с воздухом категории IIC

ТП имеют обыкновенное исполнение группы ДЗ по

ГОСТ Р 52931-2008, при этом нижнее значение температуры окружающего воздуха минус 60° С, при этом верхнее значение температуры окружающего воздуха:

- для ТП невзрывозащищенного исполнения до 85 °С;
- для ТП взрывозащищенного исполнения до 80 °С

## 1.2 Технические характеристики

1.2.1 Условное обозначение ТП (нужное вписать)	
1.2.2 Номинальная статическая характеристика (НСХ) ТП по ГОСТ Р8.585-2001 -для ТХА -для ТНН	К N
1.2.3 Класс допуска (нужное подчеркнуть) для ТХА, ТНН	<b>1 2</b>
1.2.4 Рабочий диапазон измеряемых температур изделий, (номинальная температура применения), °С	
-для ТХА-1292, -01, -02; ТХА-1592, -01, -02	от 0 до 900 (700)
-для ТХА-1292-03	от 0 до +600 (585)
-для ТНН-1292, -01, -02; ТНН-1592, -01, -02	от 0 до +1000 (800)
1.2.5 Пределы допускаемых отклонений от НСХ по ГОСТ Р8.585-2001 в диапазоне измеряемых температур должны составлять: а) для <b>ТХА</b> <b>класс допуска 1:</b>	
- в диапазоне температур от минус 40 °С до 375 °С	±1,5°С;
- при температуре св.375 °С до 1000 °С	±0,004t °С;
<b>класс допуска 2:</b>	
- в диапазоне температур от минус 40 °С до 333 °С	±2,5°С;
при температуре св.333 °С до 1000 °С	±0,0075t °С;
б) для <b>ТНН</b> <b>класс допуска 1:</b>	
- в диапазоне температур от минус 40 °С до 375 °С	± 1,5 °С;
- при температуре св. 375°С до 1000 °С	±0,004t °С;
<b>класс допуска 2:</b>	
- в диапазоне температур от минус 40 °С до 333 °С	± 2,5 °С;
- при температуре св. 333°С до 1000 °С	±0,0075t °С;
(t-температура измеряемой среды, °С)	
1.2.6 Материал защитной арматуры ТП: - для ТХА-1292-03 - для остальных	сталь 12Х1М сталь 15Х25Т
1.2.7 Степень защиты от воздействия пыли и воды по ГОСТ 14254-96	IP66
1.2.8 Показатель тепловой инерции, с, - для ТХА-1292-03 - для остальных	15 3

1.2.9 Условное давление измеряемой среды, МПа - для ТХА/ТНН-1292, ТХА/ТНН-1592 - для ТХА/ТНН-1292-01,-02; ТХА/ТНН-1592-01,-02 -для ТХА-1292-03	0,4 6,3 25,5
1.2.10 Устойчивость ТП к механическим воздействиям по ГОСТ Р 52931-2008	V1
1.2.11 Рабочий спай	неизолирован
1.2.12 Количество чувствительных элементов: - для ТХА/ТНН-1292	1
- для ТХА/ТНН-1592	2
1.2.13 Диаметр термоэлектродов, мм: - для ТХА/ТНН-1292, -01, -02; ТХА/ТНН-1592, -01, -02	1,0...1,2
- для ТХА-1292-03	0,7
1.2.14 Электрическое сопротивление изоляции между чувствительным элементом и металлической частью защитной арматуры при температуре окружающего воздуха (25±10) °С и относительной влажности от 30% до 80%, МОм, не менее	100
1.2.15 Электрические параметры ТП при работе в комплекте с оборудованием с взрывозащитой вида «искробезопасная электрическая цепь»: максимальный выходной ток ( $I_0$ ), мА максимальное выходное напряжение ( $U_0$ ), В	1,0 0,5
1.2.16 Ресурс, ч, не менее - для ТХА/ТНН-1292,-01,-02; ТХА/ТНН-1592,-01, -02	10000
- для ТХА-1292-03	20000
1.2.17 Средний срок службы составляет четыре года	

### 1.3 Состав изделия

1.3.1 Модификации ТП отличаются друг от друга элементами конструкции, креплением на объекте и исполнениями в зависимости от вида и материала защитной арматуры (см. приложение А).

1.3.2 В комплект поставки ТП входят:

Преобразователь термоэлектрический - 1 шт.,  
Руководство по эксплуатации - 1 экз.

### 1.4 Устройство и принцип работы

1.4.1 Измерение температуры основано на явлении возникновения в цепи термопреобразователя термоэлектродвижущей силы при разности температур между его рабочими и свободными концами.

Величина термоэлектродвижущей силы зависит от этой разности температур и фиксируется потенциометром.

1.4.2 Измерительным узлом термопреобразователя является чувствительный элемент (ЧЭ), состоящий из двух термоэлектродов хромель и алюмель, или нихросил и нисил (для ТНН) армированных двухканальными (или четырехканальными) трубками из оксида алюминия.

Свободные концы элемента подключены к контактам колодки термопреобразователя. Положительные термоэлектроды, маркированные красной краской, подключены к контактам «1», «3». Головка изготовлена из алюминиевого сплава .

Рабочий конец термопары приварен к защитной арматуре.

1.4.3 Все термопреобразователи относятся к невосстанавливаемым (ТХА-1292-03 – к восстанавливаемым), одноканальным (ТХА-1592 – к двухканальным), однофункциональным, неремонтируемым (ТХА-1292-03 – к ремонтируемым) изделиям. Конструкция термопреобразователя ТХА-1292-03 – разборная со сменной термометрической вставкой.

*Примечание:* Допускается внесение изменений в конструкцию изделия, не влияющих на функциональное назначение, присоединительные размеры и технические характеристики изделия.

## **1.5 Обеспечение взрывозащищенности ТП**

1.5.1 Взрывозащита ТП, относящихся к взрывозащищенному электрооборудованию, обеспечивается следующими средствами.

1.5.1.1 ТП предназначены для работы с регистрирующей аппаратурой, имеющей искробезопасную электрическую цепь по ГОСТ Р 51330.10-99, и искробезопасные параметры (уровень искробезопасной цепи и подгруппа электрооборудования), соответствующие условиям применения во взрывоопасной зоне.

1.5.1.2 Электрические зазоры, пути утечки и электрическая прочность изоляции ТП соответствуют требованиям ГОСТ Р 51330.10-99.

1.5.1.3 В ТП отсутствуют электрические элементы способные накапливать электрическую энергию, превышающую допустимые значения по ГОСТ Р 51330.10-99.

1.5.1.4 Максимальная температура нагрева поверхности элементов ТП не превышает 85 °С, что соответствует температурному классу Т6.

1.5.1.5 Конструкция корпуса и отдельных частей ТП выполнены с учетом общих требований ГОСТ Р 51330.0-99 для электрооборудования, размещенного во взрывоопасных зонах. Фрикционная искробезопасность обеспечивается выбором конструкционных материалов.

1.5.1.6 Электрические параметры искробезопасной цепи соответствуют указанным в пункте 1.2.15.

1.5.1.7 Ремонт и регулировка ТП на месте эксплуатации не допускается.

## **1.6 Маркировка**

1.6.1 Маркировка содержит:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
  - обозначение типа ТП;
  - дата выпуска (год, месяц);
  - условное обозначение НСХ;
  - класс допуска;
  - рабочий диапазон измерений;
  - порядковый номер ТП по системе нумерации предприятия-изготовителя.
- Для ТП взрывозащищенного исполнения на отдельной табличке нанесена маркировка по взрывозащите «0 Exia IIC T6 X».

1.6.2 Маркировка транспортной тары содержит манипуляционные знаки: «Хрупкое. Осторожно», «Верх».

## **1.7 Упаковка**

1.7.1 ТП и прилагаемая к ним техническая и товаросопроводительная документации поставляются в транспортной таре в соответствии с чертежами предприятия – изготовителя.

1.7.2 Упаковку ТП производят в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от 15 °С до 40 °С и относительной влажности до 80 %.

## **2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ**

### **2.1 Эксплуатационные ограничения**

2.1.1 Монтаж термопреобразователей на объекте должен выполняться в соответствии со следующими требованиями:

ТП не должен подвергаться термоудару (резкому нагреванию и охлаждению).

2.1.2 Температура головки ТП не должна превышать 85 °С.

После установки ТП для предотвращения перегрева головки произвести герметизацию зазора между ТП и футеровкой печи огнеупорной замазкой.

В местах установки ТП не должно быть притоков холодного воздуха или прорыва наружу нагретых газов. Глубина погружения ТП должна быть максимальной, благодаря чему увеличивается ее тепловоспринимающая поверхность. Располагать их следует в местах, где наибольшая скорость потока среды, в результате чего будет увеличиваться коэффициент теплопередачи.

2.1.3 При измерении температур более 400 °С ТП рекомендуется устанавливать вертикально. При горизонтальном размещении для предотвращения деформации необходимо устанавливать дополнительную опору.

2.1.4 При горизонтальном и наклонном монтаже штуцер для ввода проводов в головку ТП, как правило, должен быть направлен вниз.

2.1.5 Рабочий конец термопары необходимо располагать в середине измеряемого потока. Конец погружаемой части термопары должен выступать за ось потока на 5-10 мм.

2.1.6 При присоединении к ТП компенсационных проводов необходимо строго соблюдать полярность. Свободные концы ТП должны иметь постоянную температуру.

Соединительные линии от ТП должны быть защищены от механических повреждений, электрических помех, влияния высокой температуры и влажности окружающей среды.

Соединительные линии должны иметь минимальное сопротивление, которое для всех соединительных и компенсационных проводов вместе с термопарой не должно превышать паспортное значение внешней цепи, подключаемой к прибору.

Особое внимание следует обратить на снижение переходных сопротивлений в клеммных зажимах и переключателях. На соединительных линиях запрещается применять однополюсные переключатели, так как возможный электрический контакт между отдельными термопарами приводит к искажению показаний прибора.

2.1.7 Для увеличения срока службы демонтаж исправного ТП допускается только для проведения поверки.

2.1.8 ТП взрывозащищенного исполнения должен быть установлен таким образом, чтобы температура частей ТП, находящихся во взрывоопасной среде, не превышала 85°C.

## **2.2 Подготовка изделия к работе**

2.2.1 Проверить сохранность тары. Распаковать ТП и проверить комплектность.

2.2.2 Произвести внешний осмотр.

2.2.3 Выдержать ТП после извлечения из упаковки при температуре  $(25 \pm 10)$  °С и относительной влажности от 30% до 80 % в течение 1-2 часов.

2.2.4 Снять крышку с головки ТП.

2.2.5 Проверить целостность токоведущей цепи омметром. При наличии обрыва заменить ТП на новый.

2.2.6 Подсоединить к прибору с соблюдением полярности. При необходимости использовать удлинительные провода.

2.2.7 Установить ТП в соответствующее гнездо и подключить к измерительному прибору.

ТП ТХА-1293-03 установить в соответствующее гнездо промышленного агрегата и приварить по диаметру 55 мм к корпусу агрегата

2.2.8 При замене вставки термометрической необходимо установить вставку в защитную арматуру до упора и затянуть винтами.

## **2.3 Обеспечение взрывозащиты при монтаже и эксплуатации**

2.3.1 ТП во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок должны применяться в соответствии с установленной маркировкой взрыво-

защиты, строгим соблюдением требований ГОСТ Р 51330.13-99, действующих «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ гл.7.3) и других нормативных документов, регламентирующих применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.

2.3.2 Подключаемая к ТП регистрирующая аппаратура должна иметь искробезопасную электрическую цепь по ГОСТ Р 51330.10-99, а ее искробезопасные параметры (уровень искробезопасной цепи и подгруппа электрооборудования) должны соответствовать условиям применения во взрывоопасной зоне.

### **3 ПОВЕРКА**

3.1 Поверку ТП проводят аккредитованные на право поверки организации. Требования к организации, порядку проведения и формы представления результатов поверки согласно приказу Минпромторга России от 02 июля 2015г. № 1815 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке.»

3.2 Интервал между поверками составляет:

- **два года.**

3.3 Проводится по документу «Методика поверки. Преобразователи термоэлектрические типа ТХА, КТХА, ТХК, КТХК, ТЖК, КТЖК, ТНН, КТНН» утвержденной ГЦИ СИ ФБУ «Челябинский ЦСМ» в апреле 2012 г.

### **4 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ, ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ**

При монтаже, демонтаже и обслуживании ТП во время эксплуатации на объекте необходимо соблюдать меры предосторожности, установленные правилами техники безопасности. Это предохранит от получения ожогов и других видов поражения.

### **5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ**

5.1 Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 (навесы или помещения, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе), для морских перевозок в трюмах-условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69.

5.2 Транспортирование ТП в упаковке предприятия-изготовителя должно производиться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах (авиатранспортом – в отапливаемых, герметизированных отсеках, кроме ТП с длиной монтажной части 2000 мм) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

5.3 Условия хранения должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69 и относиться к складским помещениям изготовителя и потребителя.

5.4 Не допускается хранение ТП без упаковки в помещениях, содержащих газы и пары, вызывающие коррозию.

5.5 Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования ТП, упакованные в транспортную тару, не должны подвергаться резким ударам и

воздействию атмосферных осадков. Способ укладки транспортной тары должен исключать возможность перемещения ТП.

## 6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие ТП требованиям технических условий при соблюдении условий транспортирования, монтажа, эксплуатации и хранения.

6.2 Гарантийный срок эксплуатации ТП – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но в пределах ресурса.

6.3 Гарантийный срок хранения ТП не более 6 месяцев со дня изготовления.

## 7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Преобразователь термоэлектрический \_\_\_\_\_,  
заводской номер \_\_\_\_\_, изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, технических условий ТУ 311-00226253.026-2011 и признан годным для эксплуатации.

Приемо-сдаточные испытания произвел:

М. П. \_\_\_\_\_ (личная подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
\_\_\_\_\_  
(год, месяц, число)

Поверку произвел:

М. П. \_\_\_\_\_ (личная подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
\_\_\_\_\_  
(год, месяц, число)

## 8 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Преобразователь термоэлектрический \_\_\_\_\_,  
заводской номер \_\_\_\_\_, упакован согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

\_\_\_\_\_  
(должность) \_\_\_\_\_ (личная подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
\_\_\_\_\_  
(год, месяц, число)

**Приложение А(справочное)**  
**ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, МАССА И ИСПОЛНЕНИЯ**




Рисунок А.1




Рисунок А.2




Рисунок А.3

Таблица А.1

Условное обозначение исполнения ТП	Рисунок	Длина монтажной части L, мм	Масса, кг, не более
ТХА/ТНН-1292	А.1	800	1,14
ТХА/ТНН-1592			

У ТП во взрывозащищенном исполнении в условном обозначении добавляется индекс «Ех»

Таблица А.2

Условное обозначение исполнения	Рисунок	Длина монтажной части L, мм	l, мм	Масса, кг, не более
ТХА/ТНН-1292-01	А.2	250	160	1,01
		320		1,10
		400		1,15
		500		1,32
		630		1,43
		800		1,65
ТХА/ТНН-1292-02		320	320	1,25
		500		1,47
ТХА/ТНН-1592-01		250	160	0,99
		320		1,08
		400		1,13
		500		1,29
	630	1,39		
	800	1,63		
ТХА/ТНН-1592-02	320	320	1,23	
	500		1,44	
У ТП во взрывозащищенном исполнении в условном обозначении добавляется индекс «Ех»				

Таблица А.3

Условное обозначение исполнения ТП	Рисунок	Длина монтажной части L, мм	Масса, кг, не более
ТХА-1292-03	А.3	80	1,231
		100	1,257
		120	1,281
		160	1,333
		200	1,383
У ТП во взрывозащищенном исполнении в условном обозначении добавляется индекс «Ех»			

## Приложение Б (справочное)

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСУ ТП

При эксплуатации ТП при температуре, превышающей номинальное значение, ресурс будет уменьшаться. Величина ресурса в данном случае определяется многими факторами, в частности условиями эксплуатации и диаметром термоэлектродов. Ниже приводятся значения продолжительности эксплуатации термопар в зависимости от температуры эксплуатации (см. ГОСТ 1790-77 «Проволока из сплавов хромель Т, алюмель, копель и

константан для термоэлектродов термоэлектрических преобразователей. Технические условия», приложение 3).

Продолжительность эксплуатации термопар в спокойной атмосфере чистого воздуха, при котором изменение ТЭДС не превышает 1%.

Наименование термопары	Диаметр проволоки, мм	Температура эксплуатации, °С	Продолжительность эксплуатации, ч
Хромель Т-алюмель	1,0 или 1,2	800	10000
		1000	500
		1100	200
	0,7	800	6000
		1000	300

**Примечания:**

Величины, приведенные в таблице, характеризуют термопары в стационарных условиях эксплуатации при постоянной температуре. Измерения ТЭДС термопары в других условиях зависят от большого числа факторов, которые не могут быть учтены. Указанные в таблице режимы приведены для тех случаев, когда проволока не подвергается механическим нагрузкам. Рекомендуемая среда применения (эксплуатации) термопар – окислительная.

**Контактная информация:**

**Адрес:** 454047, г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 36

**Телефон:** (+7 351) 725-75-00 (многоканальный)

**Факс:** (+7 351) 725-89-59; 725-75-64

**E-mail:** [sales@tpchel.ru](mailto:sales@tpchel.ru)

**Internet-адрес:** <http://www.tpchel.ru>

**Сервисная служба:** (+7 351) 725-76-62; 725-74-72

**Отдел продаж:** (+7 351) 725-75-00; 725-89-68; 725-75-31

**Отдел по работе с дилерами:** (+7 351) 725-75-90

**Отдел маркетинга:** (+7 351) 725-75-14; 725-75-05; 725-89-72

[reklama@tpchel.ru](mailto:reklama@tpchel.ru)

**Отдел закупок:** (+7 351) 725-75-32

**Техническая поддержка:**

- термометрия: (+7 351) 725-89-44
- вторичные приборы контроля и регулирования, функциональная аппаратура: (+7 351) 725-76-43

**Продукция произведена ООО «Теплоприбор-Сенсор»**

**ЧТП**

2016