



Прибор показывающий
и регистрирующий

ДИСК 250М



Паспорт
2.556.086 ПС

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Прибор показывающий и регистрирующий **ДИСК 250М** **%ИСПОЛНЕНИЕ % № %Номер изделия%** (далее, прибор), прошел технологический прогон не менее 24 ч и предназначен для работы при температуре от 5 до 50 °С, относительной влажности 80 % при температуре 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Количество аналоговых входов 1

2.3 Входные сигналы: НСХ (диапазон измерений), °С
термопары А-1 (от 0 до 2200); J (от – 100 до 1000);
K, N (от 0 до 1300); S (от 0 до 1600);
В (от 300 до 1800); L (от -50 до 800);
термопреобразователи 50М и 100М (от -50 до 180);
сопротивления 50П и 100П; Pt 100 (от -120 до 500);
пирометры РК-15 (от 700 до 1500); РК-20 (от 800 до 1900);
РС-20 (от 900 до 2000)
унифицированные сигналы От 0 до 5 мА; от 4 до 20 мА;
от 0 до 10 мВ; от 0 до 100 мВ; от 0 до 1 В
(любой по выбору потребителя, единицы
измерения физической величины)

2.4 Пределы основной погрешности % от диапазона
~ измерения, сигнализации, преобразования ± 0,25
~ регистрации ± 1,0

2.5 Погрешность измерения температуры
холодного спая, не более, °С ± 0,5

2.6 Аналоговый выход (нагрузка не более 500 Ом) От 4 до 20 мА

2.7 Законы регулирования ПИД-С, ПИД-S,
ПИД-Н/С, ON/OFF
24 В; 20 мА

2.8 Источник питания внешних датчиков

2.6 Четыре релейных выхода Коммутирующая
способность:
3 А ~220 В или
28 В (постоянного)

2.7 Напряжение питания, В; Гц от 175 до 245; (50 ± 1)

2.9 Средняя наработка на отказ, ч, не менее 10000

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Обозначение	Наименование	Кол
	Прибор показывающий и регистрирующий ДИСК 250М %Исполнение %	1*
2.556.086 ПС	Прибор показывающий и регистрирующий ДИСК 250М. Паспорт	1
2.556.086 РЭ	Прибор показывающий и регистрирующий ДИСК 250М. Руководство по эксплуатации	1
2.556.086 Д	Прибор показывающий и регистрирующий ДИСК 250М. Протокол обмена.	1
Комплект запасных частей и принадлежностей для всех исполнений:		
50006.612.006-00.1	Диаграммная бумага DR 250	100
	Узел пишущий специальный УПС-04С	1
	Диск с пакетом программ	1
70008.896.001	Струбцина	1
70008.896.002	Струбцина	1
	Болт М6-6gx10.36.016 ГОСТ 7805-70	2
	Шайба 6.65Г.05 ГОСТ 6402-70	2
	Шайба 6.01.08КП ГОСТ 11371-78	2
	Розетка MVSTBW 2,5/2-ST-5.08	2
	Розетка MVSTB 2,5/3-ST-5.08	1
	Розетка MVSTBW 2,5/5-ST-5.08	2
	Розетка MVSTBW 2,5/8-ST-5.08	1
	Кожух KGG – MSTB 2,5/3 – 5.08	1
Дополнительно для исполнения А21 (R, G)		
Преобразователь электропневматический ЭП-3324		1
Дополнительно для исполнения А22, А23 (R, G)		
Нормирующий преобразователь		1
Примечание - * - Исполнение в соответствии с заказ-нарядом		

4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Прибор соответствует техническим условиям
ТУ 4217033002262532004 и признан годным для эксплуатации.

Приемо-сдаточные испытания произвел:

М. П.

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

%Дата%

(год, месяц, число)

Первичную поверку произвел:

М. П.

_____ (личная подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____%Дата%_____

(год, месяц, число)

Прибор сконфигурирован:

- заводские установки;
- входной сигнал %Параметр3%;
- диапазон измерений %Параметр4%.

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Прибор упакован согласно требованиям конструкторской документации.

(должность)

(личная подпись)

_____%Упаковщик%_____

(расшифровка подписи)

_____%Дата %_____

(год, месяц, число)

6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует исправную работу прибора при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных в инструкции по эксплуатации.

Гарантийный срок 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию или 18 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления.

Действие гарантийных обязательств прекращается в случаях:

- истечения гарантийного срока;
- несоблюдения потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации, предусмотренных документами: Руководство по эксплуатации, Руководство по монтажу, Паспорт;
- утери (утраты) паспорта;
- отсутствия серийного номера и даты выпуска на приборе;
- механических повреждений прибора, а также самостоятельного ремонта или модификации прибора, не предусмотренных эксплуатационной документацией.

Претензии потребителя принимаются в течение гарантийного срока. Для рассмотрения претензии потребитель предоставляет:

- Паспорт на прибор;
- акт о выявленных недостатках и (или) несоответствиях прибора техническим характеристикам, указанным в Паспорте.

7 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Все рекламации по поставке продукции, несоответствующей по качеству комплектности, таре, упаковке и маркировке требованиям технических условий, предъявляют в порядке и в сроки, установленные инструкцией «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления».

Потребитель указывает в паспорте наименование, обозначение, дату составления и краткое содержание документа (акта) за подписью ответственного за приемку лица, а изготовитель указывает меры, принятые по рекламации. Все сведения заносятся в таблицу.

Потребитель		Изготовитель
Наименование, обозначение, дата составления документа	Краткое содержание документа	Меры, принятые по рекламации

8 СОДЕРЖАНИЕ ДРАГМЕТАЛЛОВ

Прибор не содержит драгметаллов, подлежащих сдаче и вторичной переработке.

Продукция произведена ООО «ТЕПЛОПРИБОР-СЕНСОР»

ЧТП 2025

Контактная информация:



Адрес: 454047, Россия, Челябинск,
ул. 2-я Павелецкая, д. 36, стр. 3, оф. 203
Телефон: +7 (351) 725-76-97 (многоканальный)
E-mail: sales@tpchel.ru
Сайт: www.tpchel.ru